



РЕСПУБЛИКА КРИМ  
ДЕРЖАВНИЙ  
БЮДЖЕТНИЙ ЗАКЛАД  
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО  
ОБСЛУГОВУВАННЯ ГРОМАДЯН  
ПОХИЛОГО ВІКУ ТА  
ІНВАЛІДІВ М. АЛУШТИ»  
298500, м. Алушта,  
вул. Заречна, 8а, тел 5-69-82  
e-mail: [cso.alushta@mtrud.rk.gov.ru](mailto:cso.alushta@mtrud.rk.gov.ru)

РЕСПУБЛИКА КРЫМ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН  
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И  
ИНВАЛИДОВ Г. АЛУШТЫ»  
298500, г. Алушта,  
ул. Заречная, 8а, тел 5-69-82  
e-mail: [cso.alushta@mtrud.rk.gov.ru](mailto:cso.alushta@mtrud.rk.gov.ru)

КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ БЮДЖЕТ МУЭССИСЕСИ  
«АЛУШТА ШЕЭРИНИНЪ ИХТИЯР  
ВЕ САКЪАТ ВАТАНДАШЛАР  
ИЧЮН ИЧТИМАЙ  
ХЫЗМЕТ ЭТИОВ МЕРКЕЗИ»  
298500 Алушта шеэри,  
Заречная сокъ, 8а, тел 5-69-82  
e-mail: [cso.alushta@mtrud.rk.gov.ru](mailto:cso.alushta@mtrud.rk.gov.ru)

от 22 июня 2018 года № 01-1.1/03-326  
на № 18-2018 от 30.05.2018 г.

Прокурору города Алушта  
Старшему советнику юстиции

Бродскому С.И.

О результатах рассмотрения Представления

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Алушты» в соответствии с решением о проведении проверки от 07.05.2018 г. № 76, на основании поручения прокуратуры Республики Крым о проверке исполнения законодательства Российской Федерации в сфере пожарной безопасности (прилагается), направляет Вам результаты рассмотрения Представления от 30.05.2018г. № 18-2018:

Администрацией ГБУ РК «ЦСО г. Алушты» совместно с представителем прокуратуры г. Алушты 05.06.2018 г. рассмотрено настоящее представление.

Указанные нарушения устранены (приложение фототаблицы), за исключением нарушения, требующего финансовых (процедурных) затрат на приобретение оборудования:  
- приспособления для самозакрывания дверей лестничных клеток (доводчики для самозакрывания).

В срок до 01.09.2018 г. данное оборудование будет установлено.

Приняты меры к недопущению отмеченных в Представлении нарушений законности: проведено рабочее совещание (21.06.2018 г.), проведен целевой инструктаж по противопожарной безопасности с работниками непосредственно допускающих указанные нарушения (прилагается). Приказом по учреждению заместитель директора привлечен к дисциплинарной ответственности за допущения нарушений по противопожарной безопасности (прилагается).

Приложение: 21 л.

Директор ГБУ РК «ЦСО г. Алушты»

А.В. Белогубова

Шуть, (36560) 58000

Получено 25.06.18